











修改记录:

注：1、采用自然通风时，建筑高度不大于50m时，自然通风开口可设在屋顶；其中建筑高度大于100m时，自然通风开口应设在屋顶，且应设置高度不小于600mm的挡风板；且屋顶开口面积不宜小于100m<sup>2</sup>，均须保持开启。  
2、自然通风（通风口）可设在窗户方便开启处，窗户开启时自然通风面积不小于1.5倍位置的自热通风口面积，设置位置距地面高度，距地面完成面不小于1.5m，具体位置可参照现场实际情况。  
3、各干管上设置并应安装金属风阀时，施工顺序为：预埋混凝土管，装一金属风阀—后砌建筑墙。  
4、设备管道穿楼板设置时，应管径比大管，并应设置止压管，水管比风管，风管管，按安装在风管的上管。  
5、未特别说明的风管均为镀锌钢板，并应设置防火罩。

<div><p>福建省机电沿海 建筑设计研究院有限公司</p><p>证书编号: A135003677      A235003674</p><p>资质范围: 建筑工程甲级      机械行业甲级                   电子工程甲级      轻钢结构甲级                   工程咨询甲级      市政工程乙级                   城乡规划丙级      变电工程丙级</p></div>			
<div></div>			
施工图审查批准单位:			
施工图审查批准证书号:			
<div>图纸专用章</div> <div><div>福建省工程勘察设计院图纸专用章</div><div>福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司</div><div>范围: 建筑工程</div><div>资质等级: 甲级 证号: A135003677</div><div>有效期至: 2030年02月14日</div></div>			
<div>注册执业章</div> <div><div>中华人民共和国一级注册建筑师</div><div>姓名: 王建平</div><div>注册号: 3500367-006</div><div>有效期至: 至2026年12月22日</div></div> <div></div>			
<div>注册执业章</div>			
建设单位: 福建省产品质量检验研究院			
工程名称: 国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造设计 非实验功能区(3F)			
职 责	姓 名	签 名	
审 定	俞亮		
项目负责人	王建平		
项目经理	许晓燕		
专业负责人	林群		
审 核	俞亮		
校 对	林群		
设 计	郑祖康		
图名:  3F防排烟平面图			
工程编号	2026-03	版 别	1.00
图 别	防排烟	图 号	XFN-02
日 期	2026 年 03 月 日		