专业 建筑 结构 | 签名
专业 给排水 电气 | 签名
专业 暖通 动力 | 签名
专业 总图 工艺 | 签名





全钢抗静电活动地板安装示意图



全钢抗静电活动地板铺设平面图



BVR-6MM2接地铜线及接地格栅

设计说明：
采用S、M混合型接地。其中通信机房采用M型，其他机房采用S型。



接地安装大样图



全钢抗静电活动地板安装大样图



全钢抗静电活动地板铺设剖面图

地板安装大样图

修改记录：

福建省机电沿海
建筑设计研究院有限公司

证书编号：A135003677　A235003674

资质范围：建筑工程甲级　机械行业甲级
电子工程甲级　轻钢结构甲级
工程咨询甲级　市政工程乙级
城乡规划丙级　变电工程丙级

施工图审查批准单位：

施工图审查批准书证号：

图纸专用章
福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
资质 范围：建筑工程
等级：甲级 证号:A135003677
有效期至：2030年02月14日

注册执业章
中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：王建平
注册号：3500367-006
有效期：至2026年12月22日

注册执业章

建设单位：
福建省产品质量检验研究院

工程名称：
国家加工食品质量检验检测中心（福州）
武夷山基地装修改造设计
实验功能区

职　责	姓　名	签　名
审　定	洪志阳	
项目负责人	王建平	
项目经理	许晓燕	
专业负责人	陈朝煜	
审　核	洪志阳	
校　对	陈朝煜	
设　计	林航	

图名：
防静电地板安装大样图

工程编号	2026-03	版　别	1.00
图　别	智装施	图　号	11
日　期	2026年03月　日		