说明：
1.配电柜面板应有表盘、运行、停止指示、启动按钮、停止按钮、手动\远程转换等配备按钮及指示灯
2.本配电柜应由建设单位、设备厂家共同确认后方可订货实施。

USYAP2

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：落地

电源进线：来于低压

Pe=101.5KW
Kx=0.8
COSΦ=0.8
Ij=153A

MCCB 250 TMD/3P
In=200A L3=10In
带隔离功能

WDZB1-YJY-4X95+1X50 CT

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCCB 160 TMD/3P In=63A L3=10In	D1	1.2.3.N.PE	WDZB1-YJY-5x16 CT	25.5	208AL
MCCB 160 TMD/3P In=50A L3=10In	D2	1.2.3.N.PE	WDZB1-YJY-5x16 CT	20	209AL
MCCB 160 TMD/3P In=63A L3=10In	D3	1.2.3.N.PE	WDZB1-YJY-5x16 CT	33	210AL
MCCB 160 TMD/3P In=50A L3=10In	D4	1.2.3.N.PE	WDZB1-YJY-5x16 CT	20	211AL
MCCB 160 TMD/3P In=63A L3=10In	D5	1.2.3.N.PE			
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC/CT	1.5	电动开闭门器电源
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC/CT	1.5	电动开闭门器电源
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C3	3.N.PE			

USYAP3

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：落地

电源进线：来于低压

Pe=42.5KW
Kx=0.8
COSΦ=0.8
Ij=64A

MCCB 160 TMD/3P
In=50A L3=10In
带隔离功能

WDZB1-YJY-4X25+1X16 CT

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCCB 160 TMD/3P In=40A L3=10In	D1	1.2.3.N.PE	WDZB1-YJY-5x10 JDG40 CT/CC/WC	18	314AL
MCCB 160 TMD/3P In=50A L3=10In	D2	1.2.3.N.PE	WDZB1-YJY-5x16 CT	20	315AL
MCCB 160 TMD/3P In=50A L3=10In	D3	1.2.3.N.PE			
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC/CT	1.5	电动开闭门器电源
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC/CT	1.5	电动开闭门器电源
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C3	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC/CT	1.5	电动开闭门器电源
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C4	3.N.PE			

101~105AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=27KW
Kx=1.0
COSΦ=0.8
Ij=50.2A

MCCB 160 TMD/3P
In=63A L3=10In
带隔离功能

WDZB1-YJY-5x16

MR/CC/WC

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/1P-C10	N1	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	0.5	101~102照明
MCB63/1P-C10	N2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	0.5	103照明
MCB63/1P-C10	N3	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	0.5	104照明
MCB63/1P-C10	N4	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	0.5	105照明
MCB63/1P-C10	N5	2.N.PE	–	0.5	–
MCB63/1P-C10	N6	3.N.PE	–	0.5	–
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	101插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	101插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C3	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	102、103办公插座
MCB63/2P-C20 ETR4 RCD 30mA 转控开关	C4	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	102会议室插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C5	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	102插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C6	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	3	103插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C7	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	3	103插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C8	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	104插座
MCB63/2P-C16 ETR4 RCD 30mA 转控开关	C9	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	2	104会议室插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C10	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	105插座
MCB63/2P-C20 ETR4 RCD 30mA 转控开关	C11	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	103办公室插座
MCB63/2P-C20 ETR4 RCD 30mA 转控开关	C12	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	103办公室插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C13	3.N.PE	–	–	–
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C14	2.N.PE	–	–	–
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C15	3.N.PE	–	–	–
MCB63/1P-D10 9A 1.8~2.6A	F1	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/MR 按钮: WDZB1-KYY-2X1.5 JDG20 CC PLC101: WDZB1-RYYP-10X1.5 C17JDG40	0.2	静音管道排风机(PF-1F-01) 按第二次电局部参照国标 16D303-3第21~24页
MCB63/1P-D10 9A 0.63~1A	F2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/MR 按钮: WDZB1-KYY-2X1.5 JDG20 CC PLC101: WDZB1-RYYP-10X1.5 C17JDG40	0.06	静音管道排风机(PF-1F-02) 按第二次电局部参照国标 16D303-3第21~24页

106AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=12.0KW
Kx=1.0
COSΦ=0.8
Ij=22.7A

MCB63/3P-C25
带隔离功能

WDZB1-YJY-5x6

JDG32 MR/CC/WC

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/1P-C10	N1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	–	照明
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C3	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C4	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C5	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C6	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	日插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C7	3.N.PE	–	–	–
MCB63/1P-D10 9A 0.63~1A	F1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/MR 按钮: WDZB1-KYY-2X1.5 JDG20 CC PLC101: WDZB1-RYYP-10X1.5 C17JDG40	0.06	静音管道排风机(PF-1F-03) 按第二次电局部参照国标 16D303-3第21~24页

107AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=12.0KW
Kx=1.0
COSΦ=0.8
Ij=22.7A

MCB63/3P-C25
带隔离功能

WDZB1-YJY-5x6

JDG32 MR/CC/WC

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/1P-C10	N1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	–	照明
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C3	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C4	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C5	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C6	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	日插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C7	3.N.PE	–	–	–
MCB63/1P-D10 9A 0.63~1A	F1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/MR 按钮: WDZB1-KXY-2X1.5 JDG20 CC PLC101: WDZB1-RYYP-10X1.5 C17JDG40	0.06	静音管道排风机(PF-1F-03) 按第二次电局部参照国标 16D303-3第21~24页

108AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=12.0KW
Kx=1.0
COSΦ=0.8
Ij=22.7A

MCB63/3P-C25
带隔离功能

WDZB1-YJY-5x6

SC32 MR/CE/WE防爆明敷

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/1P-C10	N1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 SC20 CE/WE防爆明敷	–	照明
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 SC20 CE/WE防爆明敷	2	插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 SC20 CE/WE防爆明敷	2	插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C3	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 SC20 CE/WE防爆明敷	2	插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C4	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 SC20 CE/WE明敷防爆安装	–	可燃气体探测控制器
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C5	2.N.PE	–	–	–

109AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=12.0KW
Kx=1.0
COSΦ=0.8
Ij=22.7A

MCB63/3P-C25
带隔离功能

WDZB1-YJY-5x6

JDG32 MR/CC/WC

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/1P-C10	N1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	–	照明
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C3	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	冰箱插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C4	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	天干插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C5	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	2	日插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C6	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	2	插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C7	2.N.PE	–	–	–
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C8	3.N.PE	–	–	–
MCB63/1P-D10 9A 1.8~2.6A	F1	1、N、PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/MR 按钮: WDZB1-KXY-2X1.5 JDG20 CC PLC101: WDZB1-RYYP-10X1.5 C17JDG40	0.2	静音管道排风机(PF-1F-04) 按第二次电局部参照国标 16D303-3第21~24页

110AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=9.0KW
Kx=1.0
COSΦ=0.8
Ij=17.0A

MCB63/3P-C25
带隔离功能

WDZB1-YJY-5x6

JDG32 MR/CC/WC

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/1P-C10	N1	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	–	照明
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	办公插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 FC/WC	1.5	办公插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C3	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	1.5	办公插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C4	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	1.5	插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C5	2.N.PE	–	1.5	预留
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C6	3.N.PE	–	1.5	预留

113AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=6.5KW
Kx=1.0
COSΦ=0.8
Ij=12.3A

MCB63/3P-C20
带隔离功能

WDZB1-YJY-5x4

JDG32 MR/CC/WC

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/2P-C10	N1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 SC20 CE/WE明敷防爆安装	0.5	防爆灯
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C1	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 SC20 CE/WE明敷防爆安装	0.5	防爆插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C2	1.N.PE		0.5	
MCB63/4P-D16 RCD 30mA	C3	1.2.3.N.PE	WDZB1-BYJ-5X4 SC25 CE/WE明敷防爆安装	5	防爆插座
MCB63/2P-D10 9A 1.8~2.6A	F1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CE明敷防爆安装 按钮:WDZB1-KYY-2X1.5 JDG20 CE明敷防爆安装 PLC101: WDZB1-RYYP-10X1.5 C17JDG40明敷防爆安装 气体控制器5:WDZB1-KYY-2X1.5 JDG20 CE明敷防爆安装	0.24	事故管道排风机(S)PF-1F-01) 按第二次电局部参照国标 16D303-3第21~24页

117AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=4.5KW
Kx=1.0
COSΦ=0.8
Ij=8.5A

MCB63/3P-C25
带隔离功能

WDZB1-YJY-5x6

JDG32 MR/CC/WC

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/1P-C10	N1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	–	照明
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	办公插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	办公插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C3	3.N.PE	–	–	–

118AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=4.5KW
Kx=1.0
COSΦ=0.8
Ij=8.5A

MCB63/3P-C25
带隔离功能

WDZB1-YJY-5x6

JDG32 MR/CC/WC

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/1P-C10	N1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	–	照明
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	办公插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	办公插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C3	3.N.PE	–	–	–

112AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=30.0KW
Kx=0.9
COSΦ=0.8
Ij=51.0A

MCCB 160 TMD/3P
In=63A L3=10In
带隔离功能

WDZB1-YJY-5x16

MR/CC/WC

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/1P-C10	N1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	–	照明
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	1.5	插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 CC/WC	1.5	冰箱插座
MCB63/2P-C63 RCD 30mA	C3	3.N.PE	WDZB1-YJY-3X16 JDG40 CC/WC	10	过台
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C4	1.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 CC/WC	5	过台
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C5	2.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 CC/WC	5	过台
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C6	3.N.PE	–	–	–

201AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=13.5KW
Kx=1.0
COSΦ=0.8
Ij=25.6A

MCB63/3P-C32
带隔离功能

WDZB1-YJY-5x10

JDG40 MR/CC/WC

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/1P-C10	N1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	0.6	照明
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 FC/WC	1.5	讨论区插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 FC/WC	3	准备室用电
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C3	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 FC/WC	3	茶室室插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C4	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 FC/WC	3	茶室室插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C5	2.N.PE	WDZB1-BYJ-3X4 JDG20 FC/WC	1.5	茶室室办公插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C6	3.N.PE	–	–	–
MCB63/1P-D10 9A 1.8~2.6A	F1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/MR 按钮: WDZB1-KXY-2X1.5 JDG20 CC PLC101: WDZB1-RYYP-10X1.5 C17JDG40	0.2	静音管道排风机(PF-2F-01 按第二次电局部参照国标 16D303-3第21~24页

202AL

配电箱系统图　　箱体型号：非标　　安装方式：嵌墙

电源进线：层照明插座总箱

Pe=69KW
Kx=0.8
COSΦ=0.8
Ij=104.5A

MCCB 160 TMD/3P
In=125A L3=10In
带隔离功能

WDZB1-YJY-4x35+1x16

MR/CC/WC

N
PE

出线开关	回路编号	相序	出线	容量(kW)	用途
MCB63/1P-C10	N1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/WC	0.5	照明
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C1	1.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C2	2.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C3	3.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C4	1.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C5	2.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C6	3.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C7	1.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C8	2.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C9	3.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C10	1.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C11	2.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C12	3.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	5	评审台插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C13	1.N.PE	WDZB1-YJY-3X4 JDG20 FC/WC	2.5	评审台插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	C14	2.N.PE	WDZB1-YJY-3X6 JDG32 FC/WC	3	评审台插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C15	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20FC/WC	1.5	评审室插座
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	C16	1.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20FC/WC	1.5	评审室插座
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C17	2.N.PE	–	–	–
MCB63/2P-C32 RCD 30mA	C18	3.N.PE	–	–	–
MCB63/1P-D10 9A 1.8~2.6A	F1	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/MR 按钮: WDZB1-KXY-2X1.5 JDG20 CC PLC101: WDZB1-RYYP-10X1.5 C17JDG40	0.2	静音管道排风机(PF-2F-02 按第二次电局部参照国标 16D303-3第21~24页
MCB63/1P-D10 9A 1.5~2.6A	F2	3.N.PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JDG20 CC/MR 按钮: WDZB1-KXY-2X1.5 JDG20 CC PLC101: WDZB1-RYYP-10X1.5 C17JDG40	0.2	静音管道排风机(PF-2F-03 按第二次电局部参照国标 16D303-3第21~24页

福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
证书编号：A135003677　A235003674
资质范围：建筑工程甲级　机械行业甲级
电子工程甲级　轻钢结构甲级
工程咨询甲级　市政工程乙级
城乡规划丙级　变电工程丙级

施工图审查批准单位：

施工图审查批准书证号：

图纸专用章
福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
资质范围：建筑工程
等级：甲级 证号:A135003677
有效期至:2030年02月14日

注册执业章
中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：王建平
注册号：3500367-006
有效期：至2026年12月22日

注册执业章

建设单位：
福建省产品质量检验研究院

工程名称：
国家加工食品质量检验检测中心（福州）
武夷山基地装修改造设计
实验功能区

职责	姓名	签名
审定	洪志阳	洪志阳
项目负责人	王建平	王建平
项目经理	许晓燕	许晓燕
专业负责人	陈朝煜	陈朝煜
审核	洪志阳	洪志阳
校对	陈朝煜	陈朝煜
设计	林航	林航

图名：
新增配电箱系统图二

工程编号	2026-03	版别	1.00
图别	电装施	图号	18
日期	2026年03月日		

修改记录：

专业 建筑 结构　专业 给排水 电气　专业 暖通 动力　专业 总图 工艺　签名　签名　签名　签名