

312AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=90KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=17A MCB63/3P-C25 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-5x6 JG32 MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C20	C1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	3	小厨房插座
	MCB63/2P-C20	C2	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	3	插座
	MCB63/2P-C20	C3	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	3	热水器插座
	MCB63/2P-C20	C4	1, N, PE	-	-	-
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	MCB63/2P-C20	C5	2, N, PE	-	-	-
	MCB63/2P-D10 9A 0.63~1A	F1	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/MR 插座：WDZB1-KYY-2X1.5 JG20 CC PLC304: WDZB1-RYP-10x1.5 C17/JG40	0.06	静音管道通风机 (PF-3F-04) 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页

313AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=9.0KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=17.0A MCB63/3P-C25 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-5x6 JG32 MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C16	C1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 FC/WC	1.5	卧室插座
	MCB63/2P-C16	C2	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 FC/WC	1.5	卧室插座
	MCB63/2P-C20	C3	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	1.5	卧室插座
	MCB63/2P-C20	C4	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	1.5	卧室插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	MCB63/2P-C20	C5	2, N, PE	-	1.5	预留
	MCB63/2P-C20	C6	3, N, PE	-	1.5	预留

314AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=18.0KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=34.1A MCCB 160 TMD/3P In=40A I3=10In 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-5x10 JG40 MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C32	C1	1, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 CC/WC	6	厨房1断路器 (断路器脱扣后此出线脱扣)
	MCB63/2P-C32	C2	2, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 CC/WC	6	厨房2断路器 (断路器脱扣后此出线脱扣)
	MCB63/2P-C25	C3	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X6 JG25 CC/WC	3	厨房1断路器 (断路器脱扣后此出线脱扣)
	MCB63/2P-C25	C4	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X6 JG25 CC/WC	3	厨房2断路器 (断路器脱扣后此出线脱扣)
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	MCB63/2P-C20	C5	2, N, PE	-	-	预留
	MCB63/2P-C20	C6	3, N, PE	-	-	预留
MCB63/2P-D10 9A 0.8~1.2A	MCB63/2P-D10 9A 1.8~2.6A	F1	3, N, PE	WDZB1-YJY-4x25+1x16 静音管道通风机 (SF-3F-01) 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页	0.13	静音管道通风机 (SF-3F-01) 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页
	MCB63/2P-D10 9A 1.8~2.6A	F2	3, N, PE	WDZB1-RYP-10x1.5 C17/JG40	0.24	静音管道通风机 (S)PF-3F-01 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页

315AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=20.0KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=37.9A MCCB 160 TMD/3P In=50A I3=10In 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-5x16 MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C40	C1	1, N, PE	WDZB1-YJY-3X10 JG40 CC/WC	6	XP-MS1断路器 (断路器脱扣后此出线脱扣)
	MCB63/2P-C40	C2	2, N, PE	WDZB1-YJY-3X10 JG40 CC/WC	6	XP-MS2断路器 (断路器脱扣后此出线脱扣)
	MCB63/2P-C25	C3	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X6 JG25 CC/WC	3	XP-OC断路器 (断路器脱扣后此出线脱扣)
	MCB63/2P-C16	C4	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	1	可燃气体的探测器
MCB63/2P-C16 RCD 30mA	MCB63/2P-C16	C5	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	预留
	MCB63/2P-C20	C6	3, N, PE	-	-	预留
MCB63/2P-D10 9A 1.8~2.6A	MCB63/2P-D10 9A 1.8~2.6A	F1	3, N, PE	WDZB1-YJY-4x25+1x16 静音管道通风机 (SF-3F-02) 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页	0.24	静音管道通风机 (SF-3F-02) 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页
	MCB63/2P-D10 9A 1.8~2.6A	F2	3, N, PE	WDZB1-RYP-10x1.5 C17/JG40	0.24	静音管道通风机 (S)PF-3F-02 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页

316AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：挂墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=20KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=37.8A MCCB 160 TMD/3P In=50A I3=10In 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-5x16 MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C20	C1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	-	插座

317AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=6KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=11.4A MCB63/3P-C25 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-5x6 JG32 MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C20	C1	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	2	插座
	MCB63/2P-C20	C2	3, N, PE	-	-	-
	MCB63/2P-C20	C3	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 CC/MR 插座：WDZB1-KYY-2X1.5 JG20 CC PLC304: WDZB1-RYP-10x1.5 C17/JG40	0.06	静音管道通风机 (PF-3F-05) 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页
	MCB63/1P-D10 9A 0.63~1A	F1	3, N, PE	-	-	-

318AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=6KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=11.4A MCB63/3P-C25 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-5x6 JG32 MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C20	C1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	2	插座
	MCB63/2P-C20	C2	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 SC20 CE/WE明装插座安装	2	插座插座
	MCB63/2P-C20	C3	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	-
	MCB63/2P-C20	C3	3, N, PE	-	-	-
MCB63/2P-D10 9A 0.63~1A	MCB63/2P-D10 9A 1.8~2.6A	F1	3, N, PE	WDZB1-YJY-5x6 静音管道通风机 (SF-3F-03) 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页	0.06	静音管道通风机 (SF-3F-03) 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页
	MCB63/2P-D10 9A 1.8~2.6A	F2	3, N, PE	WDZB1-RYP-10x1.5 C17/JG40	0.2	静音管道通风机 (S)PF-3F-03 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页

319AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=32KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=60.6A MCCB 160 TMD/3P In=80A I3=10In 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-4x25+1x16 MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C20 ETR4	C1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	3	小厨房插座
	MCB63/2P-C20 ETR4	C2	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	3	小厨房插座
	MCB63/2P-C20	C3	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	3	热水器插座
	MCB63/2P-C20	C4	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	3	洗澡室用电
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	MCB63/2P-C20	C5	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	3	厨房插座
	MCB63/2P-C20	C6	3, N, PE	-	3	-
MCB63/4P-D32	MCB63/4P-D32	D1	1, 2, 3, N, PE	WDZB1-YJY-5X6 JG32 MR	14	消防疏散指示 (断路器脱扣后此出线脱扣)
	MCB63/1P-D10 9A 0.63~1A	F1	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/MR 插座：WDZB1-KYY-2X1.5 JG20 CC PLC306: WDZB1-RYP-10x1.5 C17/JG40	0.06	静音管道通风机 (PF-3F-06) 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页

320AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=40KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=76A MCCB 160 TMD/3P In=100A I3=10In 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-4x35+1x16 N MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C32	C1	1, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 FC/WC	5	通风机
	MCB63/2P-C32	C2	2, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 FC/WC	5	通风机
	MCB63/2P-C32	C3	3, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 FC/WC	5	通风机
	MCB63/2P-C20	C4	1, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG20 FC/WC	5	通风机
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	MCB63/2P-C20	C5	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	3.2	微差速线
	MCB63/2P-C20	C6	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	3.2	微差速线
MCB63/2P-C20	MCB63/2P-C20	C7	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	2	通风机
	MCB63/2P-C20	C8	2, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 FC/WC	5	PPH风机
MCB63/2P-C20	MCB63/2P-C20	C9	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	2	通风机
	MCB63/2P-C20	C10	3, N, PE	-	2	-
MCB63/3P-D10	MCB63/3P-D10	F1	1, 2, 3, N, PE	WDZB1-BYJ-5X2.5 JG25 CC/MR PLC306: WDZB1-RYP-10x1.5 C17/JG40	0.75	(SF-3F-05) 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页

321AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=36KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=57A MCCB 160 TMD/3P In=80A I3=10In 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-4x25+1x16 MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C32	C1	1, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 FC/WC	5	通风机
	MCB63/2P-C32	C2	2, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 FC/WC	5	通风机
	MCB63/2P-C32	C3	3, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 FC/WC	5	通风机
	MCB63/2P-C32	C4	1, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 FC/WC	5	通风机
MCB63/2P-C32	MCB63/2P-C32	C5	2, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 FC/WC	5	通风机
	MCB63/2P-C32	C6	3, N, PE	WDZB1-YJY-3X6 JG32 FC/WC	5	通风机
MCB63/2P-C20	MCB63/2P-C20	C7	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	2	通风机
	MCB63/2P-C20	C8	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	-
MCB63/2P-C20	MCB63/2P-C20	C9	2, N, PE	-	-	-
	MCB63/2P-C20	C10	1, N, PE	-	-	-
MCB63/4P-D10 9A 0.8~1.2A	MCB63/4P-D10	F1	1, 2, 3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 SC20 CE/WE明装插座安装	0.37	(S)PF-3F-03 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页
	MCB63/4P-D10	F2	1, 2, 3, N, PE	WDZB1-RYP-10x1.5 C17/JG40	0.75	(SF-3F-06) 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页

322-1AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=9.0KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=17.0A MCB63/3P-C25 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-5x6 JG32 MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C20	C1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	1.5	插座
	MCB63/2P-C20	C2	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	1.5	插座
	MCB63/2P-C20	C3	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	1.5	插座
	MCB63/2P-C20	C4	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	1.5	插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	MCB63/2P-C20	C5	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 FC/WC	1	可燃气体的探测器
	MCB63/2P-C20	C6	3, N, PE	-	-	-
MCB63/2P-D10 9A 1.8~2.6A	MCB63/2P-D10 9A	F1	3, N, PE	WDZB1-BYJ-5X6 静音管道通风机 (S)PF-3F-04 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页	0.2	静音管道通风机 (S)PF-3F-04 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页

322-2AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙						
电源进线、照明回路总览	出线开关	回路编号	相 序	出 线	容 量 (kW)	用 途
Pe=9.0KW Kx=1.0 COSφ=0.8 Ij=17.0A MCB63/3P-C25 带剩余电流动作保护 WDZB1-YJY-5x6 JG32 MR/CC/WC N PE	MCB63/1P-C10	N1	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X2.5 JG20 CC/WC	-	照明
	MCB63/2P-C20	C1	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	1.5	插座
	MCB63/2P-C20	C2	2, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	1.5	插座
	MCB63/2P-C20	C3	3, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	1.5	插座
	MCB63/2P-C20	C4	1, N, PE	WDZB1-BYJ-3X4 JG20 FC/WC	1.5	插座
MCB63/2P-C20 RCD 30mA	MCB63/2P-C20	C5	2, N, PE	-	-	-
	MCB63/2P-C20	C6	3, N, PE	-	-	-
MCB63/2P-D10 9A 1.8~2.6A	MCB63/2P-D10 9A	F1	3, N, PE	WDZB1-BYJ-5X6 静音管道通风机 (S)PF-3F-05 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页	0.2	静音管道通风机 (S)PF-3F-05 控制二次电源多回路 160303-3第21~24页

322-3AL 配电箱系统图 箱体型号：非标 安装方式：嵌墙				
--------------------------------	--	--	--	--