


所有预留线预留1m,不管功率,所有电线至少采用2.5mm²				
序号	图例	名称	规格	安装要求
1		三相五线制供电线, 3+1零地线, 必须单独敷设		管径至少30mm
2		单相三线制		管径至少15mm
3		单相三线制 3+1零地线	10A 220V	管径 0.3m
4		单相三线制 3+1零地线	16A 220V	管径 0.3m
5		三相五线制供电线, 3+1零地线, 必须单独敷设		管径 0.3m 至少1m
6		单相三线制		管径 0.2m 至少1m
7		零线		管径 1m
8		单相三线制 3+1零地线	10A 220V	管径 0.3m 至少1m
9		单相三线制 3+1零地线	16A 220V	管径 0.3m 至少1m
10		单相三线制 3+1零地线		管径 0.3m 至少1m
11		单相三线制 3+1零地线		管径 0.3m 至少1m
12		单相三线制	10A 220V	管径 1.5m

[illegible]

 福建省机电沿海 建筑设计研究院有限公司 证书编号：A135003877 A235003674 资质范围：建筑工程专业 机械行业甲级 电子工程甲级 控制结构甲级 工程造价甲级 市政市政工程 城乡规划四级 变电工程四级																						
<p>注册执业章</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> 福建省工程设计院设计职称专用章 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 姓名：王建平 等级：高级工程师 专业：暖通、建筑工程 有效期至：2030年02月14日 </div> <p>注册执业章</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> 中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：王建平 注册号：35100047-0106 有效期：至 2025 年 12 月 22 日 </div> <p>注册执业章</p> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;"> <h3>一层插座平面图</h3> <p>建设单位：福建省产品质量检验研究院</p> <p>工程名称：国家加工食品质量检验检测中心（福州） 武夷山基地装修改造设计 实验功能区</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>职 名</th> <th>姓 名</th> <th>签 名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目负责人</td> <td>洪志阳</td> <td>(Signature)</td> </tr> <tr> <td>项目经理</td> <td>许晓燕</td> <td>(Signature)</td> </tr> <tr> <td>专业负责人</td> <td>陈朝晖</td> <td>(Signature)</td> </tr> <tr> <td>审 核</td> <td>洪志阳</td> <td>(Signature)</td> </tr> <tr> <td>校 对</td> <td>陈朝晖</td> <td>(Signature)</td> </tr> <tr> <td>设 计</td> <td>林航</td> <td>(Signature)</td> </tr> </tbody> </table> <p>图名：</p> <p style="text-align: center;">一层工艺池平面电图</p> </div>		职 名	姓 名	签 名	项目负责人	洪志阳	(Signature)	项目经理	许晓燕	(Signature)	专业负责人	陈朝晖	(Signature)	审 核	洪志阳	(Signature)	校 对	陈朝晖	(Signature)	设 计	林航	(Signature)
职 名	姓 名	签 名																				
项目负责人	洪志阳	(Signature)																				
项目经理	许晓燕	(Signature)																				
专业负责人	陈朝晖	(Signature)																				
审 核	洪志阳	(Signature)																				
校 对	陈朝晖	(Signature)																				
设 计	林航	(Signature)																				
工程编号:	2025-03	编 号:	1.00																			
图 别:	电气施测	图 号:	40																			
日期:	2025年03月 01 日																					