

注：二、三层走道火灾报警设备需在新吊顶施工完成后重装。

本次装修吊顶区域装饰材料均采用A级不燃材料;暖通风管采用镀锌钢板,给排水管道采用镀锌钢管;电气线路统一采用金属导管及金属封闭桥架敷设。结合现场工况及规范要求,吊顶上部空间无需增设火灾探测器(烟感)。


注册执业印章

中华人民共和国一级建造师注册建造师

姓名: **王建功**

注册号: **3500367-006**

有效期: **至2020年12月22日**



注册执业印章

建设单位: _____

工程名称: _____

国家加工食品质量监督检测中心(福州)
武夷山食品基地技术改造设计

所在行政区划: _____

职 务	姓 名	签 字
项目负责人	王建功	王建功
项目经理	蒋燕燕	蒋燕燕
专业负责人	陈勇强	陈勇强
负责人	陈 梅	陈 梅
设 计	陈勇强	陈勇强
校 对	林航	林航

图名: _____

二层火灾报警平面图

审核日期	2020-03	版 号	1.00
日期	2020年 03 月	图 号	44