

福建省机电沿海
建筑设计研究院有限公司
证书编号: A135003677 A235003674
资质范围: 建筑工程甲级 机械行业甲级
电子工程甲级 轻钢结构甲级
工程咨询甲级 市政工程乙级
城乡规划甲级 变配电工程乙级

福建省机电沿海
建筑设计研究院有限公司

证书编号: A135003677 A235003674

资质范围: 建筑工程甲级 机械行业甲级
电子工程甲级 轻钢结构甲级
工程咨询甲级 市政工程乙级
城乡规划甲级 变配电工程乙级

施工图审查批准单位:

施工图审查批准证书号:

图章专用章
福建省工程勘察设计研究院有限公司
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
范围: 建筑工程
等级: 甲级 证书A135003677
有效期至: 2030年02月14日

注册执业章

中华人民共和国一级注册建造师

姓名: 王建平

注册号: 35003677-000

有效期至: 2030年12月31日

建设单位:

福建省产品质量检验检测院

工程名称:

国家加工食品质量检测中心(福州)
武夷山基地装修设计
实验功能区

项目负责人: 林志阳

项目设计: 王建平

项目经理: 许晓燕

专业负责人: 陈朝霞

审核: 林志阳

校对: 陈朝霞

设计: 林航

图名:

一层照明拆除平面图

工程编号: 2025-03

版 别: 1.00

图 别: 电施图

图 号: 46

日 期: 2025年 03 月

吊顶图例表

序号	图例	名称	说明
1	●	筒灯 (带防尘罩)	筒灯 (带灯罩) LED 12W/4000K
2	+	射灯	射灯 (带灯罩) LED 12W/3000K
3	1200x600灯盘	灯盘 (带灯罩) LED 3x18W/4000K	
4	600x600灯盘	灯盘 (带灯罩) LED 3x10W/4000K	
5	1200x300灯盘	灯盘 (带灯罩) LED 2x18W/4000K	
6	虚线	隐藏LED灯带	LED灯带 10W/m 3000K
7	●	筒灯 (金卤灯)	筒灯 (带灯罩) 金卤灯 60W (带防尘罩)
8	○	应急筒灯 (带玻璃保护罩)	应急筒灯 LED 12W自带锂电池 T=90分钟
9	虚线	防火卷帘	
10	虚线	持梯通道	
11	■	排气扇	排风
12	■	条形风口, 按比例绘制	
13	■	条形送风口, 按比例绘制	
14	■	空调室内机, 按比例绘制	
15	■	方形送风口, 按比例绘制	
16	■	方形排风口, 按比例绘制	
17	■	方形新风口, 按比例绘制	
18	■	吸顶式空调	
19	■	排烟风口	
20	■	检修口	
21	■	消防栓	
22	▲	干式灭火器	
23	■	净水直饮水机	注: 饮水系统
24			
25			

一层照明拆除平面图 1:100